

Bonjour Jean-pierre,

Tout d'abord je te souhaite une bonne et heureuse année 2015 ainsi qu'à ton jeune collaborateur .

Pour ma part ,je suis déçu des motorisations des vannes 3 voies car elles ne fonctionnent plus ,une à grillée et l'autre a du mal a faire tourner la vanne .Je ne trouve pas d'autres motorisation adaptable sur ces vannes et c'est à mon très grand regret car je ne veux plus de ce matériel et il faut que je recommence mon installation qui à que 2 ans . Je n'ai pas comme habitude de réclamer mais de ce coté la je ne suis pas content du matériel .

De plus pour contrôler le liquide caloporteur il n'existe pas d'appareil ,ou je n'en connais pas car avec un peseur d'antigel ça ne marche pas ,et il faut donc l'envoyer au laboratoire pour en connaître la qualité de résistance au gel .

Voila mes reproches en sachant que j'ai donc perdu de l'argent et que je dois re-intervernir sur mon installation pour exécuter le changement des vannes et des motorisations .

J'espère que ces données t'aideront pour avancer dans ton entreprise .

Je te remercie , quand même, pour ta gentillesse et les relations que nous avons eu ensemble ainsi qu'avec ton collaborateur .J'espère que l'on se reverra un jour ça me ferait quand même très plaisir .

Amicalement

.
Pierre BOREL
cellule"ouvrages d'art"
Maison Technique
de BARCELONNETTE
Tel:04.92.80.70.08.
E.mail: p.borel@cg04.fr